

STEP DE MARTIGNY



Client :	Commune de Martigny 1920 Martigny
Emplacement :	Station d'épuration de Martigny 1920 Martigny
Contact client :	M. Jean-Pierre Chappot Chef de la Station d'épuration de Martigny Tel. 027 722 46 46
Ingénieur :	BG Ingénieurs Conseils SA 81b Avenue de Châtelaine 1219 Châtelaine Tel. 022 979 23 10 Fax. 022 796 20 37
Capacité :	STEP de Martigny : 64'700 EH Déshydratation : 30 m³/h de boues à 3.4 % MS (1'000 kgMS/h)
Performances :	Siccité obtenue : 32 à 34 % Aspect : boue granulaire
Mise en service :	Juillet 2009
Prestations :	Fourniture, montage et mise en service des équipements électromécaniques : <ul style="list-style-type: none">➤ pompe à boue➤ préparation automatique de polymère➤ centrifugeuse & accessoires➤ convoyeurs à vis pour mise en benne➤ tableau de commande & câblage électrique
Coût :	842'000.- CHF HT