



Station d'épuration de Balschwiller

Réseau : unitaire

Relevage : **52,5 m3/h**

Procédé d'épuration de type **boues activées**

Comprenant :

- Prétraitement compact
- Biologie, V = 515 m3
- Clarificateur
- Traitement des boues par **déshydratation sur presse à vis**

Taille de la station :
1 750 E.H.

Mise en service :
2017

Prix d'investissement :
1 263 839,20 € H.T.

	DBO5	DCO	N	P
Charges polluantes	105 kg/j	231 kg/j	23 kg/j	4 kg/j
Normes de rejet	35 mg/l 70 %	125 mg/l 70 %	15 mg/l 65 %	3 mg/l 60 %

Maître d'Ouvrage



Partenaire



Maître d'Œuvre

