



Station d'épuration de Bayon-Virecourt

Réseau : unitaire

Relevage STEP : **54 m³/h**

Relevage Bayon : **29 m³/h**

Procédé d'épuration de type **boues activées**

Comprenant :

- Prétraitement
- Biologie, V = 535 m³
- Clarificateur
- Traitement des boues par **épaississement sur table d'égouttage et stockage en silo**

	DBO5	DCO	N	P
Charges polluantes	134,5 kg/j	290 kg/j	29 kg/j	5,5 kg/j
Normes de rejet	15 mg/l 90 %	70 mg/l 80 %	10 mg/l 80 %	13 mg/l 20 %

Maître d'Ouvrage

**SIEA de BAYON -
VIRECOURT**

Maître d'Œuvre



Partenaires



Taille de la station :
2 300 E.H.

Mise en service :
2014

Prix d'investissement :
1 313 460,00 € H.T.

