



Station d'épuration de Bénestroff

Réseau : unitaire

Bassin d'orage : 226 m³

Relevage : **32,6 m³/h**

Procédé d'épuration de type **boues activées**

Comprenant :

- Prétraitement compact
- Biologie V = 258 m³
- Clarificateur
- Traitement des boues par **épaississement sur table d'égouttage et stockage en silo**

	DBO5	DCO	N	P
Charges polluantes	78 kg/j	184 kg/j	14,52 kg/j	/ kg/j
Normes de rejet	25 mg/l 90 %	125 mg/l 75 %	15 mg/l 70 %	/ mg/l

Maître d'Ouvrage



Partenaire



Maître d'Œuvre



Taille de la station :
883 E.H.

Mise en service :
2012

Prix d'investissement :
1 020 950,00 € H.T.

