



Station d'épuration de Betschdorf

Réseau : unitaire

Bassin d'orage : 1 100 m³

Relevage : **210 m³/h**

Procédé d'épuration de type **boues activées**

Comprenant :

- Prétraitement
- Biologie, V = 1 975 m³
- Clarificateur
- Traitement des boues par **déshydratation sur centrifugeuse**

	DBO5	DCO	N	P
Charges polluantes	507 kg/j	1 115 kg/j	105 kg/j	28 kg/j
Normes de rejet	25 mg/l 90 %	100 mg/l 75 %	10 mg/l 79 %	2 mg/l 80 %

Maître d'Ouvrage
et Maître d'Œuvre



Partenaires



Taille de la station :
6 000 E.H.

Mise en service :
2013

Prix d'investissement :
3 509 940,00 € H.T.

