



Station d'épuration de Girondan

Réseau : séparatif

Bassin d'orage : 335 m³

Relevage : **335 m³/h**

Procédé d'épuration de type **boues activées**

Comprenant :

- Prétraitement
- Biologie avec technologie **MBBR hybride**
- Clarificateur
- Traitement des boues par **déshydratation sur centrifugeuse et chaulage**

	DBO5	DCO	N	P
Charges polluantes	1 166 kg/j	3 282 kg/j	422 kg/j	45 kg/j
Normes de rejet	25 mg/l 80 %	125 mg/l 75 %	20 mg/l 70 %	-

Partenaire



Groupeement
maître d'Ouvrage



Groupeement
maître d'Œuvre



Taille de la station :
20 000 E.H.

Mise en service :
2020

Prix d'investissement :
3 523 292,50 € H.T.

